

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02386**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374464**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Парок»
171277, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт ИЗОПЛИТ.
Тел. +7 (495) 287 80 51, факс +7 (495) 287 80 52.
ОГРН 1027806065825

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Парок»
171277, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт ИЗОПЛИТ.
Тел. +7 (495) 287 80 51, факс +7 (495) 287 80 52.
ОГРН 1027806065825

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Воздуховод огнестойкий стальной прямоугольного и круглого сечения с покрытием из теплоогнезащитных матов PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 (производства фирмы PAROC Oy, Ab Финляндия) в соответствии с технологическим регламентом № 10-36 ЗАО «ПАРОК». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

предел огнестойкости: прямоугольного сечения при номинальной толщине покрытия 60±5 мм - EI 150, круглого сечения при номинальной толщине покрытия 60±5 мм - EI 150
ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 11784 от 16.05.2013 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12707 от 25.03.2013 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.06.2013 по 04.06.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Бородаенко